

3-Ma’ruza. Ishlarni boshidan oxirigacha xavfsiz bajarish bo‘yicha mas’ul shaxslar, ularning xuquq va vazifalari. Umumiy talablar.

Reja:

- | | |
|------|---|
| I. | Ishlarni boshidan oxirigacha xavfsiz bajarish bo‘yicha mas’ul shaxslar. |
| II. | Mas’ul shaxslarning xuquq va vazifalari. |
| III. | Sinov savollari. |

I. Ishlarni boshidan oxirigacha xavfsiz bajarish bo'yicha mas'ul shaxslar.

- Ishni xavfsiz bajarish uchun quyidagi tashkiliy tadbirlar amalga oshirilishi shart:
 - ishni xavfsiz bajarish uchun javobgar shaxs, tayinlash;
 - naryad yoki farmoyish berish;
 - ish joylarini tayyorlashga va ishslashga ijozat berishga ruxsat etish;
 - ish joyini tayyorlash va ishslashga ijozat berish;
 - ish jarayonida nazorat olib borish;
 - boshqa ish joyiga o'tkazish;
 - ish jarayonida tanaffus qilish va ish tamom bo'lishini rasmiylashtirish.

Ish jarayonida ishni xavfsiz olib borishga quyidagi shaxslar javobgardirlar:

- naryad, farmoyish beruvchi;
- ish rahbari;
- ish joyini tayyorlashga va ishlashga ijozat berishga ruxsat etuvchi shaxs;
- ish joyini tayyorlovchi shaxs;
- ijozat beruvchi shaxs;
- ishboshi;
- nazorat qiluvchi;
- brigada a'zosi.

II. Mas’ul shaxslarning xuquq va vazifalari.

Naryad, farmoyish beruvchi shaxs ishni xavfsiz bajarish shartini belgilaydi. U naryadda ko‘rsatilgan xavfsizlik choralarini to‘g‘riliği va etarli darajadaligiga, brigada a’zolarining malakasi va soni bo‘yicha etarligiga, ishni xavfsiz bajarish uchun javobgar shaxsni tayinlashga. shuningdek naryadda ko‘rsatilgan xizmatchilarni elektr xavfsizligi bo‘yicha gruppasi, ular bajarishi kerak bo‘lgan ishga muvofiq ekanligiga javobgardir.

- Naryad va farmoyishni berish huquqi korxona ma’muriy-texnik xodimiga va uning tarkibiy bo‘limidagi elektr xavfsizligi bo‘yicha V gruppaga ega bo‘lgan shaxsga beriladi.
- Naryad berish huquqiga ega bo‘lgan ma’muriy-texnik xodim yo‘q paytida kechiktirib bo‘lmaydigan ishni bajarish uchun ushbu elektr uskunani ekspluatatsiya qiluvchi elektr xavfsizligi bo‘yicha IV gruppaga ega bo‘lgan navbatchi xodim naryad va farmoyish berishi mumkin.

- Bunday paytlarda navbatchi xodimga naryad berish huquqi korxona rahbariyatining yozma ko‘rsatmasi bilan rasmiylashtirilishi kerak.
- Ish rahbari naryadda ko‘rsatilgan barcha xavfsizlik choralarining bajarilishi va uni etarliligiga, ijozat beruvchi va ishboshi tomonidan brigada a’zolariga berilgan yo‘riqnomalar sifati va to‘laligiga hamda ish jarayonida ishni xavfsiz olib borishni tashkil qilishga javob beradi.
- Ish rahbari qilib elektr xavfsizligi bo‘yicha V gruppaga ega bo‘igan muhandis-texnik xodimlar tayinlanishi kerak. Agar bajarilayotgan ish ba’zi bosqichlarda ish rahbaridan uzluksiz nazorat va ish rahbari boshchiligidagi bajarilishini talab qilsa, u holda naryad beruvchi naryadning «Alohida ko‘rsatmalar» deb qayd etilgan satriga bu haqda yozib qo‘yishi kerak.

- Ish joyini tayyorlashga va ishlashga ijozat berishga ruxsat etuvchi shaxs ish bajarish uchun ko‘zda tutilgan elektr uskunani o‘chirish va erga ulagich o‘rnatish va ularni amalga oshirish imkoniyati choralarining etarligicha borligiga, hamda ishga qo‘yiladigan brigadalarni ish boshlash vaqtiga ish joyini muvofiqlashtirishga javob beradi.
- Ish joyini tayyorlashga va ishlashga ijozat berishga ruxsat etuvchi shaxs naybatchi yoki ish joyini tayyorlayotgan tezkor-ta’mirlash xodimlariga hamda ishlashga ijozat beruvchiga elektr uskunani oldindan bajarib qo‘yilgan o‘chirish ishlari va uskunalar erga ulangani haqida ma’lumot berishi shart.
- Ish joyini tayyorlashga va ishlashga ijozat berishga ruxsat etish mansab yo‘riqnomasiga asosan, elektr xavfsizligi bo‘yicha IV gruppaga ega bo‘lgan navbatchi xodim korxona ko‘rsatmasiga binoan vakolat berilgan ma’muriy-texnik xodimgina haqlidir.

- Ish joyini tayyorlovchi shaxs naryadda ko‘rsatilgan ish joyini to‘g‘ri va aniq tayyorlashga hamda ish sharoitiga ta’luqli tadbirlarni (elektr uskunani qulflash, xavfsizlik texnikasi shiorlarini osish, to‘siq qo‘yish va hokazolarni bajarishga javob beradi).
- Ish joyini tayyorlash huquqi ushbu elektr uskunada tezkor o‘chirish-yoqish huquqi berilgan navbatchi yoki tezkor-ta’mirlash xodimgagina beriladi.
- Ishlashga ijozat beruvchi ko‘rilgan xavfsizlik chora-tadbirlarning to‘la va to‘g‘riliqiga, ularni naryadda ko‘rsatilgan choralarga mosligiga, ish joyi va uni xususiyatiga, ishlashga berilgan ijozatning to‘g‘riliqiga hamda berilayotgan yo‘riqnomaning sifati va uni to‘laligiga javob beradi.
- Ijozat beruvchi shaxslar navbatchilardan yoki 4.1.13-bandda qayd etilgan shartlar bajarilgan bo‘lsa, havo elektr uzatish tarmoqlarida ishlashga ijozat berish mustasno qilingan hollarda, tezkor-ta’mirlash xodimlaridan tayinlanadi. 1000 V kuchlanishdan yuqori bo‘lgan elektr uskunada ishlashga ijozat beruvchi IV gruppaga, 1000 V kuchlanishgacha bo‘lgan elektr uskunada esa ishlashga ijozat beruvchi III gruppaga ega bo‘lishi kerak.

Ishboshi quyidagilarga javob beradi:

- tayyorlangan ish joyi naryad ko‘rsatmasiga mos ekanligiga;
- brigada a’zolariga berilgan yo‘riqnomaning aniq va to‘laligiga;
- kerakli himoya vositalari, asbob-uskunalar, inventarlar va moslamalarning borligiga, soz va etarliligiga hamda ulardan to‘g‘ri foydalana bilishligiga;
- ish joyidagi to‘siquidarni, xavfsizlik texnikasi shiorlari va belgilarni, berkitish uskunalarining butligini saqlashga;
- ishni boshidan oxirigacha xavfsiz va ushbu qoidaga asosan bajarilishiga javob beradi.
- *Ishboshi brigada a’zolari ustidan doimiy nazorat olib borishi va mast holdagi brigada a’zosini ishdan chetlatishi zarur.*

- Naryad bilan 1000 V kuchlanishdan yuqori bo‘lgan elektr uskunada ishboshchi elektr xavfsizligi bo‘yicha IV gruppaga, 1000 V kuchlanishgacha bo‘lgan elektr uskunada esa III gruppaga ega bo‘lishi shart. Zararli gazlar paydo bo‘lish xavfi bor erosti inshootlarida va kuchlanish ostida bajariladigan ishlarda esa ishboshchi IV gruppaga ega bo‘lishi kerak.
- Ushbu Qoidani 4.3.2.7.5 va 15.2.1 bandlairda ko‘rsatilgan hollardan tashqari barcha elektr uskunada farmoyish bilan ish olib borishda ishboshi elektr xavfsizligi bo‘yicha III gruppaga ega bo‘lishi mumkin.
- Elektr uskunada mustaqil ishlash huquqiga ega bo‘lмаган brigada ishchilari ustidan nazorat olib borish uchun nazorat qiluvchi shaxs tayinlanishi kerak.

Nazorat qiluvchi quyidagilarga javob beradi:

- — tayyorlangan ish joyi naryad ko‘rsatmasiga mos ekanligiga;
- — ish joyiga qo‘yilgan erga ulagich, to‘siqlar, xavfsizlik shiorlari va belgilarining, o‘chirish uzatkichlari qulflarining but saqlanishiga;
- — ish olib borayotgan brigada a’zolarining tok urish xavfidan saqlashga;
- Ish jarayoni bilan bog‘liq xavfsizlikka javobgar shaxs, shu brigada boshqaruvchisi bo‘lib, bu shaxs brigada tarkibiga kirib, doimo ish joyida bo‘lishi shart. Uning familiyasi naryadning «Alohida ko‘rsatmalar» deb qayd etilgan satriga yozib qo‘yilishi kerak. Nazorat qiluvchi shaxs elektr xavfsizligi bo‘yicha III gruppaga ega bo‘lgan ishchidan tayinlanishi mumkin.
- *Har bir brigada a’zosi ushbu Qoida talablarini, ishlashga ijozat berish paytidagi va ish jarayonida olgan yo‘riqnomalar hamda mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha mahalliy yo‘riqnomalarini bajarishi shart.*

Javobgar shaxslarning o'rindoshlik yo'li bilan bajarishlari mumkin bo'lgan vazifalari.

Javobgar shaxs	O'rindoshlik yo'li bilan bajarilishi mumkin bo'lgan vazifalar	
Naryad beruvchi	Ish rahbari; Navbatchisiz elektr uskunada ishlashga ijozat beruvchi shaxs	
Ish rahbari	Ishboshi	
Tezkor-ta'mirlash tayinlangan ish rahbari	xodimdan	Navbatchisiz elektr uskunada ishlashga ijozat beruvchi shaxs
Tezkor ta'mirlash tayinlangan ishboshi	xodimdan	Sodda va oddiy sxemali elektr uskunada ishlashga ijozat beruvchi
Elektr xavfsizligi bo'yicha IV gruppaga ega bo'lgan ishboshi	IV	4.11.18-bandda ko'rsatilgan hollarda ishlashga ijozat beruvchi
Tezkor ta'mirlash tayinlangan ishlashga beruvchi	xodimdan ijozat	Brigada a'zosi

- Korxona rahbarining yozma ko‘rsatmasi bilan o‘z ishchilariga qo‘yidagi huquqlarni berish rasmiylashtiriladi: naryad, farmoyish beruvchi, ish rahbari, ishboshchi, ishslashga ijozat beruvchi (tezkor-ta’mirlash xodimidan), shuningdek elektr uskunani yakka o‘zi ko‘rib chiqish huquqiga ega bo‘lgan xodimlar. Javobgar shaxslar o‘rindoshlik yo‘li bilan 2-jadvaldagi qo‘shimcha vazifalarning birini bajarishlari mumkin.
- Havo elektr tarmog‘ida kommutatsion apparatdan foydalanmasdan ish joyini tayyorlashda faqat kuchlanish bor yo‘qligini tekshirish va ko‘chma erga ulagichni qo‘yish kerak bo‘lgan hollarda ish rahbari yoki ta’mirlash brigadasidan tayinlangan ishboshi o‘rindoshlik bilan ishslashga ijozat beruvchi shaxs vazifasini bajarishi mumkin.

III. Sinov savollari.

1. Tashkiliy tadbirlarga qo‘yiladigan asosiy talablar.
2. Ishni xavfsiz olib borish uchun javobgar shaxslar.
3. Naryad va farmoyish beruvchi, ish rahbari, ish joyini tayyorlashga va ishlashga ijozat berishga ruxsat etuvchi, ish joyini tayyorlovchi, ijozat beruvchi, ishboshi, nazorat qiluvchi shaxslar va brigada a’zolarining javobgarligi.